



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37
Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsao@mail.ru

Предписание № 158/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 32»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского г. Омска по пожарному надзору Бондаренко Константина Валерьевича № 158 от «29» мая ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с «11» 2019 по «25» июня 2019 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором САО г. Омска по пожарному надзору Моториным Романом Геннадьевичем территории, здания помещений бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 32» по адресу: 644089, г. Омск, пр. Мира, 102 «А» (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором БОУ г. Омска «СОШ № 32» Кокотчиковой Людмилой Филипповной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (+ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1.	2	3	4
1	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (фактически расстояние от уровня земли до первой ступени 2,9м. при требуемом не более 1,5м. (измерено рулеткой измерительной металлической (0-5)м, № 30 – сертификат о калибровке от 21.08.2018 № 14932).	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; п. 7.3, п. 7.12 СП 4.13130.2013; п. 4.1 приложения «Б» ГОСТ Р 53254-2009.	01.06.2020
2	Помещения библиотеки и архива не выделены противопожарными перегородками 1-го типа от помещения другого класса функциональной пожарной опасности (помещения № 54, 58, 61 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта нежилого строения от 27.03.2003 инвентарный номер 19331) (факт. двери деревянные, не имеющие паспорта на изделие,	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).	01.06.2020

	сертификата соответствия, акта выполненных работ, на дверях указан серийный номер, а также отсутствует знак обращения на рынке).		
3	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (помещения № 17, 25, 34, 35, 60, 70 на поэтажных планах 1-го этажа, согласно технических паспортов нежилого строения по состоянию на 27.03.2003. инвентарные номера 67355, 19331).	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 42, ст. 46, ст. 54, ч. 3 ст. 80, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение «А» п. А.10: табл. А.1 п.п. 9, табл. А.3 п.п. 38 СП 5.13130.2009.	01.06.2020
4	Не предусмотрены устройства для крепления к полу кресел в помещении актового зала.	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.29 СП 1.13130.2009.	01.06.2020
5	На путях эвакуации в лестничных клетках и коридорах не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012.	01.06.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор САО г. Омска

по пожарному надзору Моторин Р.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.И.П.

«25» июня 2019

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«25» июня 2019

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 32»

Информация о наличии и выполнении предписаний контролирующих
органов 2019 год по состоянию на 27.08.2020

Наличие предписания пожнадзора (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
№ 158 /1/1 от 25.06.2019	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (фактическое расстояние от уровня земли до первой ступени 2,9 м при требуемом не более 1,5 м	Устранено
	Помещение библиотеки и архива не выделены противопожарными перегородками 1-го типа от помещения другого класса функциональной пожарной опасности	Устранено
	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (помещения № 17, 25, 34, 35, 60, 70 на поэтажных планах 1-го этажа согласно технического плана	Устранено
	Не предусмотрены устройства для крепления к полу кресел в помещении актового зала	Устранено
	На путях эвакуации в лестничных клетках и коридорах не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	Устранено

Директор Людмила Филипповна Кокотчикова